

# 强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022000307000576

温州市通欧电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

温州市通欧电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：温州市通欧电气有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市七里港镇排岩头东村  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：漏电断路器  
产品系列、型号、规格：（见附页）  
依据的标准：GB/T 16917.1-2014、GB/T 16917.22-2008  
生产企业名称：温州市通欧电气有限公司  
生产企业地址：浙江省温州市乐清市柳市排东工业区

联系人：林佐  
电话：1532507\*\*\*\*  
电子邮箱：elcb@elcb.net  
指定签字人：

自我声明时间：2022-05-26  
自我声明地点：浙江省温州市  
生产者签章：

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022000307000576

产品系列、型号、规格:

TOB10-63M、TOB10-63H;  $U_e$ : AC230/240V;  $U_i$ : 690V;  $U_{imp}$ : 4kV;  $I_n$ : 1A、2A、3A、4A、5A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;  $I_n$ : 10mA, 30mA, 50mA, 100mA, 300mA; 额定剩余动作类型: AC型, A型, 电子式;  $I_m$ : 2000A; 瞬时脱扣类型: B型、C型; 适用频率: 50/60Hz;  $I_{cs}$ : 4500A (TOB10-63M), 6000A (TOB10-63H);  $I_{cn}$ : 4500A (TOB10-63M), 6000A (TOB10-63H); 极数: 2P (带一个保护极, N极可开闭); 产品适用于隔离

联系人: 林佐  
电话: 1532507\*\*\*\*  
电子邮箱: elcb@elcb.net  
指定签字人:

自我声明时间: 2022-05-26  
自我声明地点: 浙江省温州市  
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。