

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022000307000430

温州市通欧电气有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

温州市通欧电气有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：温州市通欧电气有限公司
生产者地址：浙江省温州市乐清市七里港镇排岩头东村
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：漏电断路器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T16917.1-2014、GB/T16917.22-20008
生产企业名称：温州市通欧电气有限公司
生产企业地址：浙江省温州市乐清市柳市排东工业区

联系人：林佐
电话：1532507****
电子邮箱：elcb@elcb.net
指定签字人：

自我声明时间：2022-04-29
自我声明地点：浙江省乐清市
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022000307000430

产品系列、型号、规格:

TOBNS-40 ; Ue : AC230V/240V ; Ui : 415V ; Uimp : 4kV ; In:6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A; 瞬时脱扣类型 : B型、C型 ; I_n : 10mA、30mA ; 额定剩余动作类型 : AC型、A型, 电子式 ; I_m=3000A ; Ics : 6000A;Icn:6000A , 极数 : 1P+N(带一个保护极, N极可开闭) ; 产品适用于隔离 ; 适用频率 : 50/60Hz;

联系人 : 林佐
电话 : 1532507****
电子邮箱 : elcb@elcb.net
指定签字人 :

自我声明时间: 2022-04-29
自我声明地点: 浙江省乐清市
生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。